

Какво е пожарно досие!?

Какво трябва да знаем за Наредба 8121з-647/1.10.2014 г.

От месец октомври 2014 година Наредба № Из-2377 от 2011 г се замени с Наредба 8121з-647/1.10.2014 г. Тя е публикувана в брой 89 от 28 октомври 2014-а г.

Новата Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. се отнася за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

От съпоставката между двете Наредби (стара и нова) може съвсем условно да се установи следното:

- Вместо препратка към стандарта БДС ISO 11602-2:2002 „Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 1: Подбор и инсталиране“, в Наредба 8121з-647 вече изрично са описани изискванията относно начина на поставяне на пожарогасителите, които повтарят изискванията на стандарта, така че не се привнася нищо ново.
- Ежемесечната проверка на пожарогасителите вече не е на „интервали от приблизително 30 дни“, а „на интервали от не повече 30 дни, както и когато обстоятелствата налагат това“.
- Добавени са изисквания за поддържане и обслужване и на стационарните пожарогасителни инсталации с въглероден диоксид и за системите за гласово уведомяване.
- Допуска се изискването за отделяне на евакуационните стълбища в стълбищни клетки (чл. 47 от Наредба Из-1971) да не се изпълнява, когато в обекта е осигурена автоматична пожароизвестителна система със специфичен звуков сигнал на всеки етаж.

На основния въпрос: Трябва ли да актуализираме пожарното досие? – отговора намираме и текста „Издадените документи по чл. 9 от Наредба № Из-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите запазват действието си, в случай че в обекта няма промяна на условията, при които са издадени.“

Досието се съхранява на обекта от длъжностните лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ. Съгласно чл. 8. (1) на Наредба № 8121з-647/2014 за обектите се създава досие.

За улеснение при разработването му **предлагаме условно разграничение на елементите на Пожарното досие на обекта, както следва:**

I. Документи, свързани с осигуряването на пожарна безопасност (ПБ) на обекта

Планове за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяване, топлоснабдяване, електрозахранването и др. (приложение № 1 на Наредбата);

Планове за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи на обектите, за които дейности не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията (ЗУТ), включително в случаите, когато дейностите се изпълняват от други физически или юридически лица.

В този план се включват:

- мероприятия преди ремонта за подготовка на обекта за осигуряване на ПБ при извършване на отделни дейности;
- мероприятия по време на ремонта за осъществяване на контрол при извършване на отделни пожароопасни дейности;
- мероприятия за осигуряване на ПБ след ремонта.

Планове за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария – изготвя се съгласно изискванията на Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 (Изм. и доп. - ДВ, бр. 30 от 2013 г.) Изисквания за изготвяне и изпълнение на плановете за евакуация на обекти

Протоколи за извършени ремонти, почистване или проверки на състоянието на отоплителните уреди и съоръжения, проверки на изправността на блокировките на смукателни инсталации, обслужващи взривоопасни технологични съоръжения и други устройства, гарантиращи пожарната безопасност преди настъпване на есенно-зимния период, и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност.

II. Заповед/и

1. редът за извършване на огневи работи (чл.9 (2) т.1.от Наредбата);
2. редът за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения(чл.9 (2) т.2.от Наредбата) ;
3. забранените места за пушене и използване на открит огън(чл.9 (2) т.3.от Наредбата);
4. редът за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на електрическото захранване след приключване на работното време (чл.9 (2) т.4.от Наредбата);, включително Дневник за изключване на електрическото захранване след работно време (по Приложение № 3 на Наредбата) – не се изисква дневник за обекти с площ до 100 m². ;

5. редът за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изискванията на наредбата (чл.9 (2) т.5.от Наредбата);
6. правилата за пожарна безопасност на обекта в извънработно време (чл.9 (2) т.6.от Наредбата);
7. правилата за експлоатация и проверката на състоянието на техническите средства за първоначално пожарогасене(чл.9 (2) т.7.от Наредбата); , ПГС, ПИС, устройствата и съоръженията за осигуряване на евакуация и управление на дима
8. периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали(чл.9 (2) т.8.от Наредбата);
9. редът за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво(чл.9 (2) т.9 от Наредбата);.
10. заповед за определяне на длъжностно лице (или по силата на сключен договор на специализирана фирма) със съответната компетентност за създаване на организация и осъществяване на контрол по спазване на правилата и нормите на ПБ (чл.6 (1) т.3.от Наредбата);

III.Протоколи за извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите

III. Протоколи за извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите (в комбинация или поотделно) – това са протоколите за приемане и предаване на пожарогасителите след извършено техническо обслужване по Приложение 5 на Наредбата, както и други документи, удостоверяващи поддръжката и обслужването на ПИС, ПГС, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина.

IV.Съгласувателните, разпоредителните и административно-наказателните документи

V.Инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на предвидените активни мерки за защита

VI.Блок-схема на предвидените в обекта активни мерки за защита